

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «Детская школа искусств
№ 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды

(И.О. Безрукова)
«16» декабря 2022г.



АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры № _____ / _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 им.В.П.Трифонова» г.Вологды
- 1.2. Адрес объекта 160033, Вологодская область, г.Вологда, ул.Безьева, 22А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1217,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта крыши, фасада - 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратко наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 160033, Вологодская область, г.Вологда, ул.Безьева, 22А
- 1.8. Основание для пользования объектом (интеримное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160000, Вологодская область, ул. Козлётинская, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (защита, охранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг Дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие трудности на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность от 100 до 150 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на общественном транспорте до остановки «Улица Белыева», «6 микрорайон», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Переходы высоты на пути: есть, нет (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	52 см	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	248×400 см	
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	имеется	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	имеется	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водосточником	К,О,С,Г	наличие	имеется	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина маршрута при одностороннем движении	К	не менее 100 см	120 см	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	3%	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	29 см	
	Разворотные площадки:				
	<ul style="list-style-type: none"> • внизу, ширина × глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см 	К	не менее 150×150 см	150×150 см	
	<ul style="list-style-type: none"> • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см 	К	наличие	нет	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина бортики по продольным краям пандуса, высота	С	не менее 60 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С	не менее 5 см	11 см	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	сетка	

1.4.	<p>Поручни отражения пандуса (с двух сторон), а также отражения входной площадки</p> <p>Поручни непрерывные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием 	К,О,С К О	наличие 70 см 85-90 см	Имеется 70 см 90см 30 см	
1.5.	<p>Проект между поручнем и стеной</p> <p>Лестница наружного входа</p> <p>Ширина марша</p> <p>Высота ступени</p> <p>Глубина проступи</p> <p>Уклон марша</p> <p>Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)</p> <p>Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина</p> <p>Контрастная окраска первой и последней ступеней</p> <p>Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более</p> <p>Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см</p> <p>Нескользякое при намокании покрытие</p>	К,О О,С О,С О,С О,С С С С С	не менее 5 см не менее 135 см не более 15 см не менее 30 см не более 1/2 наличие не менее 60 см наличие наличие наличие	110 см 400 см 15 см 30 см 1/2 нет нет нет нет	
1.6.	<p>Поручни отражения лестницы</p> <p>Поручни с двух сторон непрерывные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием <p>Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной</p>	О,С О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см наличие	Имеется 110 см 30 см имеется	
1.7.	<p>Тамбур</p> <p>Габариты, глубинах ширина</p> <p>Высота порогов</p>	К,О К,О	не менее 180×220 см не более 2,5 см	210×225 см 5 см	

	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	нет	
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	80 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	имеется	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	имеется	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	нет	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О,С	30-90 см	нет	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	не менее 30 см	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-50 см	нет	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	нет	
Вращающиеся двери и турникеты	К,О,С,Г	не допускаются	нет		
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К,О,С,Г	наличие	нет	
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	нет	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	нет	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	нет	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см	нет	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная			нет	

	поверхность на участках пола перед входом	С	наличие		
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 5 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	нет	
	Поручни непрерывные:				
	• высота от поверхности передвижения	К,О,Г	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• горизонтальные завершения поручней	О	85-90 см		
	• вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К,О	не менее 30 см		
	Проствет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	нет	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша	О,С,Г	не менее 135 см	нет	
	Высота ступеней	О,С,Г	не более 15 см	нет	
	Глубина проступи	О,С,Г	не менее 30 см	нет	
	Уклон марша	О,С,Г	не более 1/4	нет	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	нет	
Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет		
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О,С	наличие	нет	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не	О,С,Г	наличие	нет	

	более 5 см					
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие		нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие		нет	
	<ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • высота доподъемного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием 	О,С	85-95 см 50 см			
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С,Г	наличие		нет	
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)					
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К,О	наличие		нет	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К,О	наличие		нет	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие		нет	
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см		нет	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:				
	<ul style="list-style-type: none"> • при одностороннем движении • при встречном движении • с оборудованием и мебелью 	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см	190 см 190 см 146 см	
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	300×270 см	
	Глубина зоны перед дверью при открытии:	К	наличие	нет	
	<ul style="list-style-type: none"> • «от себя» • «на себя» 	К К	не менее 120 см не менее 150 см	нет 160 см	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на	К,О,С,Г	наличие	Имеется	

	этаже, не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> Расстояние от сглення до полосы движения глубина × ширина 	О К	не менее 60 см 150×90 см	60 см 450×150 см	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	нет	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	нет	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	нет	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	нет	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	нет	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	130 см	
	Высота ступени	О,С	не менее 15 см	16 см	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	30 см	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	нет	
	Уклон марша	О,С	не более 1/2	1/2	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные: <ul style="list-style-type: none"> высота от поверхности передвижения высота дополнительного поручня в ДУ 	О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см	с одной стороны 130 см Нет	

	<ul style="list-style-type: none"> • Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	О,С	не менее 30 см	нет	
	Отражение под перьям маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см	нет	
	Лестница № _____ (вклады при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:	К	наличие	нет	
	• габариты, ширина× глубина	К	не менее 140×110 см		
	• ширина дверного проема в свету	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	• задержка времени автоматического закрывания дверей	К,О,С,Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	С	наличие		
	• высота расположения панели управления	К	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К,О	не менее 150×150 см	нет	
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	нет	
	Номер этажа напротив лифта	К,О,С,Г	наличие	нет	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	нет	
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л, не более 1/12 (8%)	нет	
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К,О,С	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения внизу и вверху	К,О	30 см		

2.6.	Пандус переносной	К	наличие	имеется	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов: <ul style="list-style-type: none"> • вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступенеход) (М) 	К,О,С К,О К,О К,О	наличие наличие наличие наличие	нет	
	Эскалатор, трапалатор	К,О,С,Г	наличие	нет	
	Габариты разворотной площадки, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	нет	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	нет	
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания, ширина × глубина	К	не менее 90×150 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабине №4				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	140 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	130 см	
	Зона для кресла-коляски, ширина × глубина	К	не менее 150 ×150 см	150×150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	75 см	

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №					
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см		нет	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения					
3.5.	Кабина индвидуального обслуживания №					
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см		нет	
	Место для сидения	О	наличие		нет	
	Крючки для костюлей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
					6
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	140×200 см	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	есть	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	80 см	
	Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	нет	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	210×300см	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80×120 см	160×140 см	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	нет	

	Крючки для костылей у унитаза: <ul style="list-style-type: none"> • Высота от поверхности передвижения • выступ 	О,К О О	наличие 120 см 12 см	нет	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	130×90 см	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	нет	
4.2.	Раздевательные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	нет	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К,О	наличие	нет	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К,О	наличие	нет	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полуоткрытая)	К,О	наличие	нет	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К,О,С,Г	наличие	имеется	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность 	К,О,С,Г К,С,Г	наличие не более 160 см	имеется 180 см	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность 	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет нет нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинках санитарно-бытовых помещений 	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	нет	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одного	нет	

	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м [#]	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С,Г	наличие	нет	
	Многобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С,Г	наличие	нет	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:				
	<ul style="list-style-type: none"> ширина прохода, калитки, проема в ограждении знак доступности учреждения 	К,О	не менее 90 см	90 см	
6.2.	Открытые автостоянки	К	наличие	нет	
	Автостоянка для посетителей	К,О	наличие	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м	нет	
	Доля машиномест для инвалидов	К,О	не менее 10 %	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	нет	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 180 см	700 см	
	Указатели направления движения	К,О,Г	наличие	нет	
	Декоративное ограждение, выгорающее	К,О,С,Г	наличие	нет	

	направляющую функцию				
	Места отъезда: через 200 м	К,О,С,Г	наличие		нет
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно		нет
	Поручни:	О	наличие		нет
	<ul style="list-style-type: none"> • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу иверху, с нетравмирующим окончанием 	О	85-90 см		нет
	Дополнительные раздельные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	К,О	не менее 30 см		нет
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	О,С	наличие		нет
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	60 см		нет
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие		нет
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см		нет
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)		нет
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		нет
	Разворотные площадки:				
	<ul style="list-style-type: none"> • внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см 	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие		нет
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см		нет
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см		нет
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие		нет

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

на входной группе наружных входов – увеличение дверного проема во входных дверях, монтаж дверей с задержкой автоматического закрывания двери, с противобушарной смотровой панелью и противобушарной полосой, нанесение яркой контрастной маркировки;

на путях передвижения внутри объекта – установка поручней с двух сторон на лестницах

в зоне оказания услуг – _____

в санитарно-гигиенических помещениях - установка поручней и крючков для костылей у унитаза и раковины, установка аварийной кнопки вызова

в средствах информации и телекоммуникации – _____

на территории объекта – _____

Лицо, проводившее обследование объекта
Заместитель директора по АХР


(подпись) _____ Лапина Д.С.
(должность) _____ (фамилия и.о.)
«16» декабря 2022 г.

Руководитель объекта

Директор
(должность)


(подпись) _____ Безрукова Д.Ю.
(фамилия и.о.) _____
«16» декабря 2022 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с пораженным опорно - двигательного аппарата, С - инвалиды с пораженным зрением, Г - инвалиды с поражением слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.